

Протокол  
заседания муниципальной общественной инспекции в отношении  
строящегося объекта «Общеобразовательная школа в VI мкр. жилищного  
массива «Иннокентьевский» г. Красноярск

Дата проведения: 08.09.2017

Присутствовали:

Васильев Константин Борисович;

Демидова Елена Викторовна;

Привалихин Евгений Сергеевич;

Савченко Валентина Николаевна.

Отсутствовали:

Аникин Анатолий Валерьевич.

Приглашенные:

Ситдикова Татьяна Юрьевна, руководитель главного управления образования города Красноярск;

Кочан Сергей Владимирович, заместитель главы города Красноярск;

Сигида Андрей Николаевич, заместитель руководителя главного управления образования города Красноярск;

Назарько Юрий Александрович, член Совета родителей МАОУ СШ № 151;

Дебелова Татьяна Анатольевна, директор МАОУ СШ № 151;

Горностаева Светлана Михайловна, заместитель директора МАОУ СШ № 151.

Повестка: О результатах общественной инспекции строящегося объекта «Общеобразовательная школа в VI мкр. жилищного массива «Иннокентьевский» г. Красноярск.

Слушали: Васильева Константина Борисовича, председателя муниципальной общественной инспекции в отношении строящегося объекта «Общеобразовательная школа в VI мкр. жилищного массива «Иннокентьевский» г. Красноярск, который доложил о результатах проведенного осмотра.

В результате проведенного осмотра установлено:

1. В спортивных залах строящегося объекта вентиляционные системы открытые, без защитных коробов.
2. В спортивных залах строящегося объекта светильники навесные с большими стеклянным плафонами.

3. По ходу движения по пандусу, расположенному в центральном фойе школы, движение детей-колясочников будет затруднено, т.к. необходимо будет объезжать колонны и открывающиеся навстречу двигающемуся двери.

4. В помещениях столовой недостаточно дневного света: в обеденных залах окон нет, есть только одно окно рядом с обеденным залом старшеклассников. Есть риск того, что при сдаче школы не будет получено положительное заключение Роспотребнадзора, т.к. в столовой не обеспечены естественное освещение и вентиляция.

5. В санузлах нет коробов, закрывающих трубы.

6. На входе в школу не предусмотрены турникеты, что не отвечает требованиям безопасности.

7. Видеонаблюдение организовано не эффективно т.к. планируется вывести 60 видеокамер на 2 монитора. При таком соотношении количества камер и мониторов обеспечить мониторинг безопасности невозможно.

В связи с изложенным и для обеспечения безопасности образовательного процесса в школе, К.Б. Васильев предложил:

1. Вентиляционные системы в спортивных залах закрыть коробом.
2. Светильники в спортивных залах школы заменить.
3. В центральном фойе изменить конфигурацию пандуса.
4. В столовой часть кирпичной кладки заменить на стеклянную перегородку.
5. В санузлах закрыть трубы.
6. На входах в школу установить турникеты.
7. Увеличить число мониторов, на которые выводятся камеры видеонаблюдения.

Решили:

1. Акт осмотра строящегося объекта «Общеобразовательная школа в VI мкр. жилищного массива «Иннокентьевский» г. Красноярск, проведенного муниципальной общественной инспекции 5 сентября 2017 года разместить на сайте МАОУ СШ № 151.
2. Акт осмотра строящегося объекта «Общеобразовательная школа в VI мкр. жилищного массива «Иннокентьевский» г. Красноярск передать заместителю главы города Красноярск Кочану С.В. для дальнейшей работы с подрядчиком.

Председатель:



Васильев К.Б.

Секретарь:



Савченко В.Н.