

Акт осмотра № 1

Красноярск

«05» Сентября 2017 г.

Мною, Васильевым Константином Борисовичем, председателем муниципальной общественной инспекции в отношении строящегося объекта «Общеобразовательная школа в VI мкр. жилищного массива «Иннокентьевский» г. Красноярска, проведен осмотр и составлен настоящий акт об осмотре строящегося объекта «Общеобразовательная школа в VI мкр. жилищного массива «Иннокентьевский» г. Красноярска.

В результате проведенного осмотра установлено:

1. В спортивных залах строящегося объекта вентиляционные системы открытые, без защитных коробов.

2. В спортивных залах строящегося объекта светильники навесные с большими стеклянным плафонами.

3. По ходу движения по пандусу, расположенному в центральном фойе школы, движение детей-колясочников будет затруднено, т.к. необходимо будет объезжать колонны и открывающиеся навстречу двигающемуся двери.

4. В помещениях столовой недостаточно дневного света: в обеденных залах окон нет, есть только одно окно рядом с обеденным залом старшеклассников. Есть риск того, что при сдаче школы не будет получено положительное заключение Роспотребнадзора, т.к. в столовой не обеспечены естественное освещение и вентиляция.

5. В санузлах нет коробов, закрывающих трубы.

6. На входе в школу не предусмотрены турникеты, что не отвечает требованиям безопасности.

7. Видеонаблюдение организовано не эффективно т.к. планируется вывести 60 видеокамер на 2 монитора. При таком соотношении количества камер и мониторов обеспечить мониторинг безопасности невозможно.

В связи с изложенным и для обеспечения безопасности образовательного процесса в школе, считаем необходимым провести следующие работы:

1. Вентиляционные системы в спортивных залах закрыть коробом.

2. Светильники в спортивных залах школы заменить.


3. В центральном фойе изменить конфигурацию пандуса.

4. В столовой часть кирпичной кладки заменить на стеклянную перегородку.

5. В санузлах закрыть трубы.

6. На входах в школу установить турникеты.
7. Увеличить число мониторов, на которые выводятся камеры видеонаблюдения.

По результатам осмотра оформлен настоящий акт, 1 экземпляр которого направлен главе города Красноярск Э.Ш. Акбулатову, 2 – начальнику главного управления образования города Красноярск Т.Ю. Ситдиковой. Так же данный акт размещен в сети Интернет <http://xn--151-8cd3cgu2f.xn--plai/>

 /Васильев К.Б., председатель муниципальной общественной инспекции в отношении строящегося объекта «Общеобразовательная школа в VI мкр. жилищного массива «Иннокентьевский» г. Красноярск